



"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОПРОДУКТИ

Централен офис: 1505 София, бул. "Ситняково" №23
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 2345

Издава се на основание чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за **строителния продукт**

Тръби от полипропилен рандом (PP-R, PP-RCT- двят млечно сив)

Са предназначени за изграждане на сградни инсталации за топла и студена вода за питейно водоснабдяване, плодово отопление, климатични системи и индустриално разпределителни инсталации, в асортимент, размери, работно налягане и оценени характеристики в съответствие с националните изисквания, посочени в Приложение № 1 към настоящия сертификат

пуснат на пазара от
WAVIN EKOPLASTIK s.r.o.
RUDEČ 848, 277 13 KOSTELEČ NAD LABEM, CZECH REPUBLIC

и произвеждан в
WAVIN EKOPLASTIK s.r.o.
RUDEČ 848, 277 13 KOSTELEČ NAD LABEM, CZECH REPUBLIC

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен
и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN ISO 15874-2:2013
БДС EN ISO 15874-2:2013/NA:2014

*и Приложение 2, т.16 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството*

Сертификатът е издаден за първи път на **29.12.2016 г.** и остава валиден за срок 3 години,
до **28.12.2019 г.**, при условие, че производителят осигурява постоянно на характеристиките на
продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 29.12.2016 г.

Директор на Дирекция „ОС”

/Т. Любенова /

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г., издадено от МРРБ



Приложение № 1
Към Сертификат за съответствие № 14- НУРВСПСРБ-2345

1. Размери и налягане

Асортимент	Външен диаметър dn / mm	PN bar
Тръба от PPR за студена вода, цвят млечно сив, S5	20 ÷ 125	10
Тръба от PPR за топла и студена вода, цвят млечно сив, S3,2	16 ÷ 125	16
Тръба от PPR за студена вода, цвят млечно сив, S2,5	16 ÷ 125	20
Тръба от PP-RCT за топла и студена вода, цвят млечно сив „STABI PLUS”, S3,2	16 ÷ 63	16
Тръба от PP-RCT за топла и студена вода, цвят млечно сив „STABI PLUS”, S4	75 ÷ 110	16
Тръба от PPR за топла и студена вода, цвят млечно сив, на кангал	16 ÷ 20	10/ 16/20
Тръба от PP-RCT за топла и студена вода, цвят млечно сив „STABI PLUS”, на кангал	16	20
Тръба “EVO” от PP-RCT за топла и студена вода, цвят млечно сив със зелена ивица, S3,2	16	20
Тръба “EVO” от PP-RCT за топла и студена вода, цвят млечно сив със зелена ивица, S4	20 ÷ 125	20

2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
Външен вид	с гладка и чиста повърхност, без шупли, съгласно т.5.1. на БДС EN ISO 15874-2:2013 БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014
Цвят	млечно сив
Геометрични характеристики, mm	Група 1: dn 20 ÷ dn 63 mm Група 2: dn 63 ÷ dn 125 mm съгласно т.6.2, таблица 5 и таблица 9 на БДС EN ISO 15874-2:2013 БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014
Хидростатична якост (95 °C/165 h)	без течове и пробиви повече 165 h съгласно т.7., таблица 10 БДС EN ISO 15874-2:2013, БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014
Надлъжно свиване, %	≤ 2 % без промяна съгласно т.8., таблица 11 БДС EN ISO 15874-2:2013, БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014
Индекс на стопилка по маса (MFR), 210 °C/ 2,16 kg/10min	± 30 % между MFR на суровината и тръбата съгласно т.8., таблица 11 БДС EN ISO 15874-2:2013, БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014
Устойчивост на удар по Шарпи, %	Без счупване на 10 бр. проби, съгласно т.8., таблица 11 БДС EN ISO 15874-2:2013, БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014

Място: гр. София
Дата: 29.12.2016 г.

Директор на Дирекция „ОС”

/Т. Любенова/

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г., издадено от МРРБ



"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОПРОДУКТИ

Централен офис: 1505 София, бул. "Симняково" №23
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 2347

Издава се на основание чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за **строителния продукт**

Свързващи части и аксесоари

от полипропилен рандом (PP-R), цвят млечно сив

Са предназначени за изграждане на сградни инсталации за топла и студена вода за питейно водоснабдяване, в асортимент, размери и оценени характеристики в съответствие с националните изисквания, посочени в Приложение № 1 към настоящия сертификат

пуснат на пазара от

WAVIN EKOPLASTIK s.r.o.

RUDEČ 848, 277 13 KOSTELEČ NAD LABEM, CZECH REPUBLIC

и произвеждан в

WAVIN EKOPLASTIK s.r.o.

RUDEČ 848, 277 13 KOSTELEČ NAD LABEM, CZECH REPUBLIC

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN ISO 15874-3:2013

БДС EN ISO 15874-3:2013/NA:2014

и Приложение 2, т.17 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Сертификатът е издаден за първи път на **29.12.2016 г.** и остава валиден за срок 3 години, до **28.12.2019 г.**, при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 29.12.2016 г.

Директор на Дирекция „ОС“

/Т. Любенова/

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ

Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г., издадено от МРРБ



1. Асортимент и размери

Асортимент	Външен диаметър D / mm	Асортимент	Външен диаметър D / mm
1	2	3	4
Коляно 90°	16 – 125	Отклонение с втр. мет. Резба	63 – 90
Коляно 90° вътрешно/външно	20 – 32	Отклонение с външна мет. Резба	63 – 90
Коляно 45°	16 – 110	Тройник с изпускател	20 – 32
Коляно 45° вътрешно/външно	16 – 25	Изпускател	20 – 32
Тройник	16 – 125	Кран кеклов	20 – 63
Тройник редукиращ	D1 20 – 63 D2 16 – 50	Кран сферичен - пластмасов	16 – 63
Четирипътник	20 – 40	Секретен кран – прав	20 – 25
Муфа	16 – 125	Кран кеклов – лукс	20 – 25
Редукираща муфа	D1 25 – 32 D2 20 – 25	Секретен кран – сферичен	20 – 25
Редукция външно/вътрешно	D3 20 – 125 D1 16 – 125	Кран кеклов с изпускател	Десен 40 – 63 Ляв 40 - 63
Капа	16 – 110	Холендрова връзка	20 – 40
Тапа вътрешна (за УКБ)	20	Холендрова връзка пластик – метал	20
Тръба с гънка	16 – 40	Холендрова връзка с вътрешна резба	20 - 32
Компенсатор	16 – 40	Холендрова връзка с външна резба	20 – 32
Преход с външна метална резба "dGK"	16 – 90	Втулка за фланец	40 – 125
Преход с вътрешна метална резба "dGK"	16 – 63	Преход с външна пластмасова резба "dG"	20 – 63
Преход с вътрешна метална резба "dGK" с кръст	20	Холендър	20 – 32
Преход с холендрова гайка	16 – 32 (PMD)	Муфа с холендрова гайка	16 – 32 (PMD 20 – 25)
Преход за стена от гипскартон	20		
Коляно 90° с външна метална резба	16 – 32	Коляно 90° с холендрова гайка	20
Коляно 90° с вътрешна метална резба	16 – 32	Тройник с холендрова гайка	20 – 32
Коляно 90° за стена с вътрешна метална резба	16 – 25	Електромуфа	20 - 110

Място: гр. София
Дата: 29.12.2016 г.

Директор на Дирекция „ОС“

/Т. Любенова/

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г., издадено от МРРБ



Приложение № 1
Към Сертификат за съответствие № 14- НУРВСПСРБ-2347

1	2	3	4
Коляно 90° за стена от гипсокартон	20	Тройник	20 – 40
Тройник с метална резба вътр. за стена	20 - 25	Филтър	20 – 32
Универсален настенен комплект	20 – 25 (за гипсокартон-20)	Възвратна клапа	20 – 32
Тройник с вътр. метална резба	20 – 32	Ремонтен щифт	12
Тройник с външна метална резба	20 – 25	Тапа пластмасова с уплътнител къса	½"
Отклонение	63 – 110	Тапа пластмасова с уплътнител дълга	½"

2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
Външен вид	с гладка и чиста повърхност, без шупли, съгласно т.5.1. на БДС EN ISO 15874-3:2013 БДС EN ISO 15874:3:2013/ NA:2014
Цвят	млечно сив
Геометрични характеристики, mm	Група 1/2/3/4 съгласно таблица 3 и таблица 4 на БДС EN ISO 15874-3:2013 БДС EN ISO 15874:3:2013/ NA:2014
Хидростатична якост (20 °C/1 h)	без течове и пробиви повече 1 h съгласно т.4., таблица 1 БДС EN ISO 15874-3:2013
Индекс на стопилка по маса (MFR), 210 °C/ 2,16 kg/10min	± 30 % между MFR на суровината и свързващата част съгласно т.8 на БДС EN ISO 15874-3:2013 БДС EN ISO 15874:3:2013/ NA:2014

Място: гр. София
Дата: 29.12.2016 г.

Директор на Дирекция „ОС”

/Т. Любенова/





"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОПРОДУКТИ

Централен офис: 1505 София, бул. "Симеоново" №23
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354. Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 2346

Издава се на основание чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за **строителния продукт**

**Тръби от полипропилен рандом (PP-RCT) с базалтови влакна
(PP-RCT+BF/PP-RCT) "Fiber Basalt Plus"**

Са предназначени за изграждане на сградни инсталации за топла и студена вода за питейно водоснабдяване, подово отопление, климатични системи и индустриално разпределителни инсталации, с работно налягане и серия S 3,2/4, външен диаметър Dn от 20 mm до 125 mm и оценени характеристики в съответствие с националните изисквания, посочени в Приложение № 1 към настоящия сертификат

пуснат на пазара от
WAVIN EKOPLASTIK s.r.o.
RUDEČ 848, 277 13 KOSTELEČ NAD LABEM, CZECH REPUBLIC

и произвеждан в
WAVIN EKOPLASTIK s.r.o.
RUDEČ 848, 277 13 KOSTELEČ NAD LABEM, CZECH REPUBLIC

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен
и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN ISO 15874-2:2013
БДС EN ISO 15874-2:2013/NA:2014

и Приложение 2, т.16 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Сертификатът е издаден за първи път на **29.12.2016 г.** и остава валиден за срок 3 години,
до **28.12.2019 г.**, при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на
продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 29.12.2016 г.

Директор на Дирекция „ОС“

/Г. Любенова/

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г., издадено от МРРБ



Приложение № 1
Към Сертификат за съответствие № 14– НУРВСПСРБ-2346

Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
Външен вид	с гладка и чиста повърхност, без шупли, съгласно т.5.1. на БДС EN ISO 15874-2:2013 БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014
Цвят	външен слой сив с кафява ивица вътрешен слой сив среден слой черен
Геометрични характеристики, mm	Група 1: $dn 20 \div dn 63$ mm Група 2: $dn 63 \div dn 125$ mm съгласно т.6.2, таблица 5 и таблица 9 на БДС EN ISO 15874-2:2013 БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014
Хидростатична якост (95 °C/165 h)	без течове и пробиви повече 165 h съгласно т.7., таблица 10 БДС EN ISO 15874-2:2013, БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014
Надлъжно свиване, %	≤ 2 % без промяна съгласно т.8., таблица 11 БДС EN ISO 15874-2:2013, БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014
Индекс на стопилка по маса (MFR), 210 °C/ 2,16 kg/10min	± 30 % между MFR на суровината и тръбата съгласно т.8., таблица 11 БДС EN ISO 15874-2:2013, БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014
Устойчивост на удар по Шарпи, %	Без счупване на 10 бр. проби, съгласно т.8., таблица 11 БДС EN ISO 15874-2:2013, БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014

Място: гр. София
Дата: 29.12.2016 г.

Директор на Дирекция „ОС“



/Т. Любенова/

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г., издадено от МРРБ